



Informazioni generali

Classe del legno D40

Interasse capriate C/C 2.80 m

Classe di servizio (NTC-DM2008, §4.4.5): Classe 2

Coefficiente del materiale: 1.30 (NTC-DM2008, T.4.4.III)

Volume della capriata =0.250 m³

Normative di calcolo

UNI EN1990-1-1:2004 Basi di calcolo

UNI EN1991-1-1:2004 Azioni sulle strutture

DM2008 Azioni della neve

DM2008 Azioni del vento

UNI EN1995-1-1:2009 Progettazione delle strutture di legno

Carichi distribuiti sulla copertura

Carico permanente del manto di copertura 0.450 kN/m²

Travetti, assito, isolamento 0.100 kN/m²

Peso del controsoffitto del tetto 0.100 kN/m²

Carico della neve sul terreno 1.500 kN/m²

Pressione del vento sulle superfici vert. 0.754 kN/m²

Elementi della capriata

elem	Sezione	Classe	Lunghezza	(Lmax)
EI 1-2 :	75x225	D40	L1-2 =3.50 m	Lmax =3.53 m
EI 2-3 :	75x225	D40	L2-3 =3.50 m	Lmax =3.53 m
EI 1-3 :	75x225	D40	L1-3 =6.00 m	Lmax =6.00 m
EI 2-4 :	75x225	D40	L2-4 =1.80 m	Lmax =1.56 m

Piastra

Nodo	Tipo	Dimensioni (BxL)mm	bullone
Nd 2 :	Piastra 2.0mm	2x125x215mm	4.0mm :26 [11+4+11]
Nd 1 :	Piastra 2.0mm	2x130x130mm	4.0mm :34 [17+17]
Nd 3 :	Piastra 2.0mm	2x130x130mm	4.0mm :34 [17+17]
Nd 4 :	Piastra 2.0mm	2x45x125mm	4.0mm :8 [4+4]
EI 3 :	Piastra 2.0mm	2x235x110mm	4.0mm :48 [24+24]

Progetto: ESEMPIO

PADIGLIONE-04-1

Scala : 1:50

Dis. n°:

Firma:

Eiseko Engineering

WOODexpress

www.runet-software.com